Жилой дом
ул. Строителей,7
Q=0.0116 Гкал/ч
G=0.46 т/ч

Жилой дом
ул. Строителей,5
Q=0.0132 Гкал/ч
G=0.53 т/ч

Жилой дом
ул. Строителей,3
Q=0.0113 Гкал/ч
G=0.45 т/ч

Жилой дом
ул. Строителей,1
Q=0.0112 Гкал/ч
G=0.45 т/ч

Клуб
ул. Заводская,15
Q=0.0119Гкал/ч
G=0.48 т/ч

КНС ЖКХ

Жилой дом
ул. Заводская,13
Q=0.0654 Гкал/ч
G=2.6 т/ч

Жилой дом
ул. Строителей,4
Q=0.0805 Гкал/ч
G=3.2 т/ч

Жилой дом
ул. Заводская,9
Q=0.064 Гкал/ч
G=2.6 т/ч

Жилой дом
ул. Строителей,2
Q=0.0825Гкал/ч
G=3.3 т/ч

Жилой дом
ул. Заводская,7
Q=0.0638Гкал/ч
G=2.6 т/ч

Жилой дом
ул. Космонавтов, 2Б
Q=0.0374Гкал/ч
G=1.5 т/ч

Жилой дом
ул. Космонавтов, 5
Q=0.0245Гкал/ч
G=1.0 т/ч

Жилой дом
ул. Космонавтов, 2а
Q=0.0505Гкал/ч
G=2.0 т/ч

Жилой дом
ул. Космонавтов, 3
Q=0.0101 Гкал/ч
G=0.40т/ч

Жилой дом
ул. Космонавтов, 1
Q=0.0202 Гкал/ч
G=0.81т/ч

Клуб
ул. Заводская,1В
Q=0.0623Гкал/ч
G=2.5 т/ч

Котельная

Клуб
ул. Заводская,1В
Q=0.0246Гкал/ч
G=1.0 т/ч

Граница проектирования

Внутриплощадочная тепловая сеть (см. проект 2021-08-01-ИОС4)

Жилой дом
ул. Заводская,18
Q=0.0658Гкал/ч
G=2.6 т/ч

Детский сад
ул. Западная,13
Q=0.0320Гкал/ч
G=1.3 т/ч

Жилой дом
ул. Заводская,14
Q=0.0727Гкал/ч
G=2.9 т/ч

Детский сад
ул. Западная,13
Q=0.0357Гкал/ч
G=1.4 т/ч

Школа №6
ул. Западная,11
Q=0.3035Гкал/ч
G=12.1 т/ч

Жилой дом
ул. Кооперации,2Б
Q=0.0731Гкал/ч
G=2.9 т/ч

Жилой дом
ул. Заводская,12
Q=0.0648Гкал/ч
G=2.6 т/ч

Жилой дом
ул. Заводская,10
Q=0.0637Гкал/ч
G=2.6 т/ч

Жилой дом
ул. Западная,11
Q=0.0644Гкал/ч
G=2.6 т/ч

Жилой дом
ул. Западная,9
Q=0.0643Гкал/ч
G=2.6 т/ч

Жилой дом
ул. Заводская,3
Q=0.0629Гкал/ч
G=3.3 т/ч

Пекарня
ул. Заводская,6д
Q=0.0637Гкал/ч
G=2.6 т/ч

Жилой дом
ул. Заводская,6
Q=0.0763Гкал/ч
G=3.1 т/ч

Жилой дом
ул. Заводская,4
Q=0.0778Гкал/ч
G=3.1 т/ч

Жилой дом
ул. Заводская,2
Q=0.0615Гкал/ч
G=2.5 т/ч

Жилой дом
ул. Западная,7
Q=0.0073Гкал/ч
G=0.3 т/ч

Жилой дом
ул. Западная,5
Q=0.0597Гкал/ч
G=2.4 т/ч

Жилой дом
ул. Западная,3
Q=0.0390Гкал/ч
G=1.6 т/ч

Жилой дом
ул. Заводская,5
Q=0.063 Гкал/ч
G=2.5 т/ч

Жилой дом
ул. Западная,1
Q=0.0388Гкал/ч
G=1.6 т/ч

Расстояние между скользящими опорами

DN	Тип подвижной опоры	Расстояние между опорами в каналах, м
32	СОП 38/110-150	2,5
40	СОП 45/110-150	3,0
50	СОП 57/125-150	4,0
65	СОП 76/140-150	5,0
80	СОП 89/160-150	5,5
100	СОП 108/180-150	6,0
125	СОП 133/225-150	7,0
150	СОП 159/250-150	8,0

Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП					
Разраб.					
Н. контр.					

Подводящая теплотрасса к блочно-модульной котельной поселка сахарного завода в ст. Ленинградской

Тепловые сети

Стадия	Лист	Листов

Схема тепловой сети.